



De hoofdconstructie dient een brandwerendheid met betrekking tot bezijken te bezitten van 90 minuten.
 De draagconstructie moet zodanig zijn uitgevoerd dat bij brand in één van de brandcompartimenten de draagconstructie en de brandmuren van een aangrenzend brandcompartiment blijft staan.

Materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m² (Ø140mm) en grenzend aan meer dan een brandcompartiment moet onbrandbaar zijn over een dikte van ten minste 0,01m gemeten loodrecht op de binnenzijde. Dit geldt niet indien de schacht, de koker of het kanaal ligt in en uitsluitend bestemd voor een of meer biven elkaar gelegen toilet ruimten of badruimten. (artikel 2.83 en NEN 6064)

Een constructieonderdeel, niet zijnde een deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91 (artikel 2.92)
 Een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet ten minste aan klasse 4 (artikel 2.93 en NEN 6065)

De constructieonderdelen in de buitengevel, die hoger zijn gelegen dan 13 meter boven het meetniveau behoren ten minste tot klasse 2 conform NEN 6065. (artikel 2.93) Geldt niet voor een deur, raam, kozijn of een ander aan een deur, raam of kozijn gelijk te stellen constructieonderdeel.

De bovenzijde van een vloer, een hellingbaan of een trap moet voldoen aan de klasse die is aangegeven in tabel 2.91 (artikel 2.94 en NEN 1775)

De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht hebben een rookdichtheid van ten hoogste 10m² bepaald volgens NEN 6066 (artikel 2.126)

- In de beslotenruimte op de route naar de toegang van een brandcompartiment dienen NIET-IONISERENDE rookmelders te zijn aangebracht welke zijn aangesloten op het elektriciteitsnet die voldoen aan de NEN 2555
- op netspanning aangesloten transparantverlichting welke bij uitval van netspanning automatisch overschakelt op noodstroomvoorzieningsbron en tenminste 1 uur moet blijven branden met een lichtsterkte van 1 lux op vloerniveau overeenkomstig aan het gestelde in NEN 1010
- transparantverlichting symboliseert nooduitgang overeenkomstig aan het gestelde in NEN 6088 en NEN 1010
- transparantverlichting symboliseert uitgang overeenkomstig aan het gestelde in NEN 6088 en NEN 1010
- lichtgevoelige sticker symboliseert uitgang overeenkomstig aan het gestelde in NEN 6088
- brandslanghaspel, werplengte 30m, slangdiameter 20mm, spuitstuk 6mm
- multiclassblusser, resp. 6, 9 of 12 kg inhoud
- pariesluiting/ beslag met een simpele handbeweging zonder los voorwerp te openen
- aanduiding van desbetreffend constructieonderdeel in minuten WBDBO (20' 30' 60')
- aanduiding van desbetreffend zelfsluitend constructieonderdeel in minuten WBDBO (20' 30' 60')

trappen:
 - aantrede 220mm
 - oprede 185.0 mm
 - leuning 900mm boven voorzijde tredenvlak

natte cellen:
 - voetegewerk uitvoeren in anti-slip tegels
 - wandegewerk uitvoeren tot minimaal 2.10m hoogte

balustrades:
 - 1000mm boven afgewerkt vloerniveau
 - balusters ø22mm - hoh maximaal 1100mm

deurkozijnen met een dagmaat van 880/2300 mm tenzij anders aangegeven.
 kozijnen met draaiend deel voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk conform NEN 5087 en NEN 5096

OPMERKINGEN	: ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN EN BIJ AFWIJKINGEN CONTACT OPNEMEN MET ARCHITECT	15
OPMERKINGEN	: OP AL HET TEKENWERK IS DE SBR 200 STANDAARDDETAILERING VAN TOEPASSING	14
GEM REGISTR. NR	: <TEKST>	13
		12
		11
PROJECTBEGELEIDING	: <TEKST>	10
CONSTRUCTEUR	: <TEKST>	09
BOUWFYSICUS	: <TEKST>	08
		07
		06
PROJECT	: Het oprichten van 9 appartementen aan de Kade 36 - 34 te Roosendaal	05
OPDRACHTGEVER	: Dhr. K. van Doormaal - Hoge Langdijk 19 - 4706 PX Roosendaal -	04
		04 18-02-2013
		03 18-07-2011
		02 06-07-2011
		01 04-05-2011

ONDERDEEL:	NR	WIJZIGING
	TEK.	WERKNUMMER
PLATTEGROND BEGANEGROND		
FORMAAT	SCHAAL	GETEKEND
594 x 841mm	1:50	G.J.W.
DATUM	01-03-2011	
W-01	2010-31	

Bebort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal Registratienummer 2012wb0779

ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN - VERSCHILLEN OF MATIERSCHILLEN DOOR KOPIEREN OF PLOTSTELLINGEN MOGELIJK - MATEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD - MATEN VAN TEKENING IS NIET TOEGESTAN